



Gräubernstrasse 12
4410 Liestal
T 061 552 20 00
F 061 552 20 01

Gemeinderat Bretzwil
Wasserversorgung

4207 Bretzwil

18.04.2016 /

Trinkwasserkontrolle

100064853

Erhoben am: 13.04.2016

Erhoben durch: GEMEINDE

Zeitpunkt 8-9

Witterung vorher: Regenfälle in den letzten 24 Stunden

ProbenNr	Probenbeschreibung	Befund
200148385	83.10.A Rappenlochquelle (Ersatzquelle, bei Trockenheit genutzt)	BELASTET
200148386	83.15.A Aumattquelle, Rohwasser, Einlauf in Pumstation	BELASTET
200148387	83.15.AF Aumattquelle, nach Mikrofilter, vor UV	BELASTET
200148388	83.15.AUV Quellwasser aufbereitet (nach Filtration und UV-Entkeimung)	IN ORDNUNG
200148389	83.95.N Reservoir, Abgang Netz	IN ORDNUNG
200148390	83.97.N Netzwasser Werkhof, Hahne	IN ORDNUNG



Untersuchungsergebnisse:

200148385 Rappenlochquelle (Ersatzquelle, bei Trockenheit genutzt)

Wassertemperatur Grad Celsius	8.7
Aerobe mesophile Keime KBE pro mL	1500
Escherichia coli KBE pro 100mL	160
Enterokokken KBE pro 100mL	220
Bakteriologischer Befund :	BELASTET

Untersuchungsergebnisse:

200148386 Aumattquelle, Rohwasser, Einlauf in Pumstation

Wassertemperatur Grad Celsius	8.6
Aerobe mesophile Keime KBE pro mL	450
Escherichia coli KBE pro 100mL	10
Enterokokken KBE pro 100mL	64
Bakteriologischer Befund :	BELASTET

Untersuchungsergebnisse:

200148387 Aumattquelle, nach Mikrofilter, vor UV

Wassertemperatur Grad Celsius	9.0
Aerobe mesophile Keime KBE pro mL	750
Escherichia coli KBE pro 100mL	26
Enterokokken KBE pro 100mL	46
Bakteriologischer Befund :	BELASTET



Untersuchungsergebnisse:

200148388 Quellwasser aufbereitet (nach Filtration und UV-Entkeimung)

Wassertemperatur Grad Celsius	9.0
Aerobe mesophile Keime KBE pro mL	11
Escherichia coli KBE pro 100mL	0
Enterokokken KBE pro 100mL	0
Bakteriologischer Befund :	IN ORDNUNG

Untersuchungsergebnisse:

200148389 Reservoir, Abgang Netz

Wassertemperatur Grad Celsius	10.0
Aerobe mesophile Keime KBE pro mL	1
Escherichia coli KBE pro 100mL	0
Enterokokken KBE pro 100mL	0
Bakteriologischer Befund :	IN ORDNUNG

Untersuchungsergebnisse:

200148390 Netzwasser Werkhof, Hahne

Wassertemperatur Grad Celsius	12.0
Aerobe mesophile Keime KBE pro mL	5
Escherichia coli KBE pro 100mL	0
Enterokokken KBE pro 100mL	0
Bakteriologischer Befund :	IN ORDNUNG



Beurteilung

Das abgegebene Trinkwasser entsprach zum Zeitpunkt der Probenahme in den untersuchten Parametern den Anforderungen der Verordnung über Trink-, Quell- und Mineralwasser und Anhang 3 Liste B der Hygieneverordnung

Methode

Ergänzende Angaben zu den eingesetzten Prüfverfahren und zur Messunsicherheit sind auf Anfrage erhältlich.

Mit freundlichen Grüßen



Stephan Wulfschleger

Bade- & Trinkwasserkontrolleur

Beilage: Rechnung