



Gräubernstrasse 12
4410 Liestal

Telefon ++41 61 552 20 00

23.06.2014 /

Gemeinderat Bretzwil
Wasserversorgung

4207 Bretzwil

Trinkwasserkontrolle

100058931

Erhoben am: 18.06.2014

Erhoben durch: SH

Zeitpunkt 8.30-9.30

Witterung vorher: *Regenfälle in den letzten 24 Stunden*

ProbenNr	Probenbeschreibung	Befund
200131867	83.10.A Rappenlochquelle (Ersatzquelle, bei Trockenheit genutzt)	BELASTET
200131868	83.15.A Aumattquelle, Rohwasser, Einlauf in Pumstation	IN ORDNUNG
200131869	83.15.AF Aumattquelle, nach Mikrofilter, vor UV	BELASTET
200131870	83.15.AUV Quellwasser aufbereitet (nach Filtration und UV-Entkeimung)	IN ORDNUNG
200131871	83.95.N Reservoir, Abgang Netz	IN ORDNUNG
200131872	83.97.N Netzwasser Werkhof, Hahne	IN ORDNUNG



Untersuchungsergebnisse:

200131867 Rappenlochquelle (Ersatzquelle, bei Trockenheit genutzt)

Wassertemperatur Grad Celsius	9.3
Aerobe mesophile Keime KBE pro mL	100
Escherichia coli KBE pro 100mL	1
Enterokokken KBE pro 100mL	18
Geruch :	OHNE BEFUND
Bakteriologischer Befund :	BELASTET

Untersuchungsergebnisse:

200131868 Aumattquelle, Rohwasser, Einlauf in Pumstation

Wassertemperatur Grad Celsius	10.0
Aerobe mesophile Keime KBE pro mL	21
Escherichia coli KBE pro 100mL	0
Enterokokken KBE pro 100mL	0
Geruch :	OHNE BEFUND
Bakteriologischer Befund :	IN ORDNUNG

Untersuchungsergebnisse:

200131869 Aumattquelle, nach Mikrofilter, vor UV

Wassertemperatur Grad Celsius	10.4
Aerobe mesophile Keime KBE pro mL	53
Escherichia coli KBE pro 100mL	1
Enterokokken KBE pro 100mL	4
Geruch :	OHNE BEFUND
Bakteriologischer Befund :	BELASTET



Untersuchungsergebnisse:

200131870 Quellwasser aufbereitet (nach Filtration und UV-Entkeimung)

Wassertemperatur Grad Celsius	9.9
Aerobe mesophile Keime KBE pro mL	1
Escherichia coli KBE pro 100mL	0
Enterokokken KBE pro 100mL	0
Geschmack :	OHNE BEFUND
Geruch :	OHNE BEFUND
Bakteriologischer Befund :	IN ORDNUNG

Untersuchungsergebnisse:

200131871 Reservoir, Abgang Netz

Wassertemperatur Grad Celsius	10.6
Aerobe mesophile Keime KBE pro mL	14
Escherichia coli KBE pro 100mL	0
Enterokokken KBE pro 100mL	0
Geschmack :	OHNE BEFUND
Geruch :	OHNE BEFUND
Bakteriologischer Befund :	IN ORDNUNG

Untersuchungsergebnisse:

200131872 Netzwasser Werkhof, Hahne

Wassertemperatur Grad Celsius	19.5
Aerobe mesophile Keime KBE pro mL	200
Escherichia coli KBE pro 100mL	0
Enterokokken KBE pro 100mL	0
Geschmack :	OHNE BEFUND
Geruch :	OHNE BEFUND
Bakteriologischer Befund :	IN ORDNUNG



Beurteilung

Die Proben entsprachen zum Zeitpunkt der Probenahme in den untersuchten Parametern den Anforderungen an Trinkwasser gemäss Verordnung des EDI über Trink-, Quell- und Mineralwasser (SR 817.022.102).

Methode

Ergänzende Angaben zu den eingesetzten Prüfverfahren und zur Messunsicherheit sind auf Anfrage erhältlich.

Mit freundlichen Grüßen

Stephan Wullschlegler

Bade- & Trinkwasserkontrolleur

Beilage: Rechnung