



Gräubernstrasse 12  
4410 Liestal

Telefon ++41 61 552 20 00

Gemeinderat Bretzwil  
Wasserversorgung

4207 Bretzwil

30.01.2015 /

## Trinkwasserkontrolle

**100060469**

Erhoben am: 14.01.2015 Erhoben durch: GEMEINDE

Zeitpunkt 07.30 - 08.00 h

Witterung vorher: *Regenfälle in den letzten 24 Stunden*

<u>ProbenNr</u>	<u>Probenbeschreibung</u>	<u>Befund</u>
200136784	83.97.N Netzwasser Werkhof, Hahne	IN ORDNUNG

### Untersuchungsergebnisse:

#### **200136784 Netzwasser Werkhof, Hahne**

Befund :	IN ORDNUNG
Alkalität (Karbonathärte) fr.H	25.1
Bleibende Härte fr.H	15.1
Gesamthärte fr.H	40.3
Nitrat mg/L	8.69
Trübung FNU	0.22
Färbung :	FARBLOS
Wassertemperatur (Angabe Betrieb) Grad Celsius	---



**Beurteilung**

Die Proben entsprachen zum Zeitpunkt der Probenahme in den untersuchten Parametern den Anforderungen an Trinkwasser gemäss Verordnung des EDI über Trink-, Quell- und Mineralwasser (SR 817.022.102) sowie den bisherigen Erfahrungswerten des Kantonalen Laboratoriums.

**Methode**

Ergänzende Angaben zu den eingesetzten Prüfverfahren und zur Messunsicherheit sind auf Anfrage erhältlich.

Mit freundlichen Grüßen

Stephan Wullschleger

Bade- & Trinkwasserkontrolleur

**Beilage:** Rechnung