



Gräubernstrasse 12
4410 Liestal

Telefon ++41 61 552 20 00

25.01.2013 /

Gemeinderat Bretzwil
Wasserversorgung

4207 Bretzwil

Trinkwasserkontrolle

100049200

Erhoben am: 16.01.2013

Erhoben durch: SH

Zeitpunkt 09.00 - 10.00 h

Witterung vorher: *Regenfälle in den letzten 24 Stunden*

ProbenNr	Probenbeschreibung	Befund
200117251	83.97.N Netzwasser Werkhof, Hahne	IN ORDNUNG

Untersuchungsergebnisse:

200117251 Netzwasser Werkhof, Hahne

Befund :	IN ORDNUNG
Gesamthärte fr.H	42.41
Nitrat mg/L	10.86
Bleibende Härte fr.H	17.57
Wassertemperatur Grad Celsius	13.8
Alkalität (Karbonathärte) fr.H	24.84
Trübung FNU	0.14
Färbung :	FARBLOS
Geruch :	OHNE BEFUND
Geschmack :	OHNE BEFUND



Beurteilung

Für die Informationspflicht an die Konsumenten wurde eine kleine chemisch-physikalische Wasserprobe aus dem Verteilernetz entnommen und auf die relevanten Parameter Gesamthärte und Nitrat untersucht. Die Wasserhärte wird in der Schweiz in 6 Härtestufen eingeteilt (Gesamthärte in °fH)

< 7 sehr weich >7 bis 15 weich >15 bis 25 mittelhart

>25 bis 32 ziemlich hart >32 bis 42 hart >42 sehr hart

Die sensorische Prüfung zeigt keine negative Beeinflussung des Trinkwassers durch das Verteilernetz. Das Rohwasser sowie das Netzwasser entsprachen in den untersuchten Belangen den Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung sowie den bisherigen Erfahrungswerten des Kantonalen Laboratoriums

Methode

Ergänzende Angaben zu den eingesetzten Prüfverfahren und zur Messunsicherheit sind auf Anfrage erhältlich.

Mit freundlichen Grüßen

Ferdinand Reng

Bade- & Trinkwasserinspektor

Beilage: Rechnung