



Gräubernstrasse 12
4410 Liestal

Telefon ++41 61 552 20 00

03.08.2011 /

Gemeinderat Bretzwil
Wasserversorgung

4207 Bretzwil

Trinkwasserkontrolle

100037922

Erhoben am: 20.07.2011

Erhoben durch: SH

Zeitpunkt 8.00-8.45

Lufttemperatur: 13.0 °C

Witterung vorher: REGNERISCH

Witterung aktuell: REGNERISCH

ProbenNr	Probenbeschreibung	Befund
200100752	83.15.AF Aumattquelle, nach Filter, vor UV	HINWEIS

Untersuchungsergebnisse:

200100752 Aumattquelle, nach Filter, vor UV

Befund :	HINWEIS
Wassertemperatur Grad Celsius	12.0
UV-Absorption bei 254nm (SSK-254) /100cm	2.42
Kaliumpermanganatverbrauch mg/L	3.18
Leitfähigkeit µS/cm	650
Trübung FNU	0.48



Beurteilung: Der Kaliumpermanganat (KMnO₄) Verbrauch lag mit 3.18 mg/L leicht über dem Wert des Schweizerischen Lebensmittelbuches (SLMB < 3 mg/L). Diese Fassung liegt möglicherweise grundsätzlich über dem SLMB Erfahrungswert, bisher wurden erst einmal Proben erhoben. Die Trübung betrug 0.48 FNU (SLMB nach Filtration < 0.2 FNU, KL Erfahrungswert bisher nur 1 Wert vorhanden: 0.43 FNU) Der Trübungswert sollte nach der Filtration < 0.2 FNU liegen.

Mit freundlichen Grüßen

Franziska Hochuli

Bade- & Trinkwasserinspektorin

Beilage: Rechnung